

DANGER ALERTE

TRANSPORT SÉCURITAIRE DE CONTENANTS PORTATIFS DE GAZ COMPRIMÉ

Un travailleur a perdu la vie lorsqu'un réservoir d'acétylène à l'arrière du camion de service qu'il conduisait a explosé. D'autres combustibles (diesel et essence) se sont enflammés et le camion a été complètement envahi par les flammes.

Mesures de prévention recommandées

- Assurez que les travailleurs sont formés pour minimiser les dangers liés au transport de contenants portatifs de gaz comprimé.
- Assurez que les travailleurs comprennent les exigences des normes et des règlements associés au gaz comprimé.
- Fermez la soupape du contenant avant de fermer le régulateur pour permettre au gaz d'être éliminé du régulateur.
- Assurez que les contenants sont fixes et attachés avant le transport.
- Assurez une ventilation appropriée.
- N'entreposez pas d'acétylène près d'un autre combustible ou gaz, ou près d'une flamme nue ou d'équipement électrique.
- Les contenants d'acétylène doivent être transportés et entreposés de façon verticale. S'ils sont entreposés de façon horizontale, laissez-les reposer de façon verticale pendant au moins 30 minutes avant de les utiliser.
- Avant le transport, fermez la soupape du contenant, enlevez les régulateurs et mettez le capuchon protecteur sur le contenant.
- Suivez toutes les spécifications du fournisseur, y compris les fiches de données de sécurité.
- Respectez tous les règlements et normes.
- Les exigences relatives au transport de marchandises dangereuses pourraient s'appliquer au transport de contenants de gaz comprimé. Renseignez-vous auprès de l'agence de votre région.

